



Akciju sabiedrība "Latvijas elektriskie tīkli"

Uzņ. reģ. Nr. 40103379313

Dārziema iela 86, Rīga, LV-1073, Latvija

Tālr. (+371) 67725509, fakss (+371) 67725211, e-pasts: let@latvenergo.lv

Rīgā

29.04.2014. Nr. 202100-09-771

Uz 31.03.2014. Nr. -

SIA "CKB VIA"

Līduma iela 31,

Rīga, LV-1079

Par tehniskajiem noteikumiem

Atbildot uz Jūsu vēstuli par tehniskajiem noteikumiem objektam „Slēpošanas trase (Ikšķile – „Dukalna ezera meži”)” Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., AS "Latvijas elektriskie tīkli" informē, ka objekta izbūves vietā atrodas 110kV gaisvadu elektropārvades līnija (GL) Nr.208/102.

Izstrādājot projektu, ievērot "Aizsargjoslu likuma" (1997.g.) 16., 35. un 45.panta; MK noteikumu Nr.1069 (28.12.2004.), Nr.982 (05.12.2006.) un elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasības, tai sk.:

1. Neveidot cilvēku pulcēšanās vietas (starts, finišs, skatītāju laukumi, tribīnes utt.) tuvāk par 30 metriem no elektrolīnijas malējā vada;
2. Neveidot slēpošanas trasi paralēlā novietojumā zem elektrolīnijas vadiem. Trases ārējās malas minimālais attālums līdz elektrolīnijas malējam vadam 4 metri;
3. Slēpošanas šķērsojuma vietas veidot ne tuvāk par 10 metriem no elektrolīnijas balstiem un to atsaitēm;
4. Elektrolīnijas aizsargjoslā nedrīkst mainīt (paaugstināt) zemes līmeni (veidot uzbērumus, kalniņus utt.);
5. Elektrolīnijas aizsargjoslā aizliegts lietot sniega pūtējus ;
6. Ēkas, būves un ugunsdzēsības hidrants, ceļu apgaismes balstus, sabiedriskā transporta pieturvietas novietot ārpus GL aizsargjoslas;
7. Paredzēt risinājumus, kas reāli izslēdz iespēju izmantot elektrolīniju aizsargjoslu atklātām materiālu noliktavām un transporta stāvvietām (laukumiem);
8. Projektā attēlot slēpošanas un GL šķērsojuma vietu vertikālos gabarītus un horizontālos attālumus līdz elektrolīniju balstiem;
9. Paredzēt būvdarbu veikšanas projekta izstrādāšanu un tā saskaņošanu ar AS "Latvijas elektriskie tīkli" darbiem ar celšanas mehānismiem un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no elektrolīniju malējiem vadiem;
10. Pirms atzinuma par objekta pieņemšanu ekspluatācijā iesniegt AS "Latvijas



PVN maksātāja Nr. LV40103379313

AS "SEB banka"

Kods UNLALV2X

Konts LV86 UNLA 0050 0166 3664 6

elektriskie tīkli" izpildzīmējumu;

11. Iesniegt vienu būvprojekta eksemplāru AS "Latvijas elektriskie tīkli";
12. Izstrādāto projektu saskaņot ar AS "Latvijas elektriskie tīkli".


Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu no to izdošanas datuma.

Valdes loceklis



Imants Zviedris

Mārtiņš Bisenieks 67725371



LATVIJAS REPUBLIKAS
VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90009099027, Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
tālrunis 67509545, fakss 67509544, e-pasts: daba@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Drabešos

07.04.2014. Nr.1.6/69/2014-N

Uz 21.03.2014. iesniegumu

SIA „CBK VIA”

Līduma iela 31, Rīga, LV-1079

Par tehnisko projektu

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija (turpmāk – Administrācija) ir saņēmusi SIA „CBK VIA” iesniegumu ar lūgumu saskaņot tehnisko projektu „Apgaismota slēpošanas trase (Ikšķile – „Dubkalna ezera meži”)” Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta nekustamajā īpašumā „Rīgas pilsētas meža fonds”, zemes vienību kadastra apz.74940010046, 74940120667, 74940080109, 74940080110, 74940130031, 74940080075, 74940080143, 74940120338.

Iesniegums iesniegts pamatojoties uz Lielrīgass reģionālās vides pārvaldes tehniskajos noteikumos Nr.MRI13TN0081 1.2.apakšpunktā noteikto prasību būvprojektu saskaņot ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Saskaņā ar 1999.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem” 1.punktu un 40.pielikumu Tīnūžu pagasta nekustamais īpašums „Rīgas pilsētas meža fonds” atrodas dabas parkā „Ogres Zilie kalni”.

Administrācija informē, ka spēkā esošie dabas aizsardzību regulējošie normatīvie akti un citi normatīvie akti Dabas aizsardzības pārvaldei neparedz funkciju saskaņot objektu būvprojektus jebkādā stadijā.

Vecākais valsts vides inspektors

A.Lielbārdis

Jānis Krūmiņš, 29181840
janis.krumins@daba.gov.lv

Kontaktinformācija:

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija
„Kārļukalns”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101

tālrunis 64107230, fakss 64107230, e-pasts: vidzeme@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv
Slēpošanas trase (Ikšķile - "Dubkalna ezera meži")

SARAKSTI

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispārējā daļa

Projekts izstrādāts pamatojoties uz:

1. SIA "CKB VIA" izstrādāto projektu "Esošās slēpošanas trases renovācija", projekta Nr. TPC-1-2013.
2. Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu.
3. VAS "Latvijas valsts ceļi" tehniskajiem noteikumiem.
4. AS "Sadales tīkls" tehniskajiem noteikumiem.
5. AS "Latvijas gāze" tehniskajiem noteikumiem.
6. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskajiem noteikumiem.
7. VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" tehniskajiem noteikumiem.
8. AS "Latvijas elektriskie tīkli" tehniskajiem noteikumiem.
9. Topogrāfiskajiem plāniem M1:10000; M 1:50000; M 1:20000.
10. Lauka izpētes un izmeklēšanas rezultātiem - ģeodēziskiem uzmērījumiem.
11. Latvijā spēkā esošajiem standartiem ceļu būvniecībā un projektēšanā.
12. Starptautiskās slēpošanas federācijas (FIS) distanču slēpošanas trašu homologācijas rokasgrāmatu.

Augstākminētie dokumenti daļēji doti projekta vispārējā daļā. Skatīt projekta vispārējo daļu.

Projekta risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem un ceļu satiksmes noteikumiem.

Esošais stāvoklis

Objekts atrodas Ikšķiles lauku teritorijas administratīvajā teritorijā, starp Ikšķiles pilsētas ziemeļaustrumu daļu un Dubkalna grantskarjera ūdenskrātuvi. Ziemā esošajā teritorijā ir daļēji iekoptas distanču slēpošanas trases, kurām ir izteikts reljefs, bet vasarā taku tīkls ir pieejams nūjotājiem, velobraucējiem un citiem interesentiem.

Teritorijas lielāko daļu aizņem skujkoku meži. Teritorijas dabas vērtības (gleznaina ainava, mežs, veģetācijas daudzveidība) un tuvums apdzīvotajām vietām lielā mērā nosaka tās piemērotību aktīvai atpūtai dabā. Daudzviet teritorijā sastopami arī purvaināki apgabali ar kūdras dziļumu līdz 1.50m, šie apgabali ierobežo esošās teritorijas izmantošanu aktīvai atpūtai. Esošā hidroģeoloģiskā situācija pārsvarā ir apmierinoša - grunts ūdens līmenis līdz 2m tika sasniegts tikai purvainākos posmos, pārsvarā dominē smilšaina grunts. Lauku izpētes rezultātā iegūto ģeoloģijas paraugu aprakstu skatīt "Slēpošanas trases ģeoloģiskās izpētes atskaitē", kā arī rasējumos CD-2-1 - CD-2-3 „Garenprofilī”.

Projektā paredzēts izveidot divas divvirzienu organizētas slēpošanas, riteņbraukšanas un nūjošanas trases. Skatīt objekta novietojuma shēmu, rasējums CD-0 „Vispārīgie rādītāji”.

Projekta risinājums

Plāns

Projekts izstrādāts ievērojot visus augstāk minētos izejas datus un Latvijā spēkā esošos standartus ceļu būvniecībā un projektēšanā. Projektā ņemti vērā arī Starptautiskās slēpošanas federācijas (FIS) rokasgrāmatas ieteikumi distanču slēpošanas trašu projektēšanā.

Abas projektētās distanču slēpošanas trases atrodas Ikšķiles novada teritorijā. Projektētās distanču slēpošanas trases pārsvarā virzās pa esošajiem meža ceļiem, tākām, stigām un mežu masīviem. Projektēto distanču slēpošanas trašu asu kopgarums sastāda 3.856km.

Projekts sadalīts divās izbūves zonas. I izbūves zonā paredzēts izbūvēt "Ass-1" trasi no PK 0+00 līdz PK 23+55 un "Ass-2" trasi pilnā garumā (751.50m). II izbūves zonā paredzēts izbūvēt "Ass-1" trasi posmā no PK 23+55 līdz PK 31+04. Precīzu sadalījumu skatīt rasējumos CD-0 „Vispārīgie rādītāji” un ĢP-1-1 - ĢP-1-14 „Ģenerālplāns”.